



«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий МАДОУ д/с № 429

( Ключникова Н.И. )

«01» 09.2022г.

## АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

№ \_\_\_ / \_\_\_

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 429 «Теремок»  
Полное юридическое наименование объекта

630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15/2, 221-89-10, 243-58-69

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта Департамент образования мэрии города Новосибирска

2. Вид деятельности 85.11

3. Форма собственности муниципальная  
Государственная, муниципальная, частная

4. Размещение объекта \_\_\_\_\_

Отдельно стоящее здание 3 этажей; (встроенное; пристроенное; \_\_\_ этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1981 г., реконструкция 2013

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 350

6. Функциональное назначение объекта образование  
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение

# 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

| №№ п/п  | Элементы генплана  | Единицы измерения | Норматив                     | Фактическая величина | Для МГН* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция | Примечания                 |
|---|--|-------------------|------------------------------|----------------------|----------|--|----------------------------|
| 1   | 2  | 3                 | 4                            | 5                    | 6        | 7  | 8                          |
| <b>Парковка для посетителей</b>                             |  |                   |                              |                      |          |  |                            |
|   | Расстояние до входа в здание   | м                 | не более 50                  | 80                   | К, О     |  | П.4.2.2. СП 59.13330.2012  |
|   | Доля мест для автотранспорта инвалидов   | %                 | 10 (но не менее 1 места)     | нет                  | К, О     |  | П.4.2.1. СП 59.13330.2012  |
|   | Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов   | м                 | 6x3,6                        | нет                  | К        |  | П.4.2.4. СП 59.13330.2012  |
|   | Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике   |                   | наличие                      | нет                  | К        |  | П.4.2.1. СП 59.13330.2012  |
| <b>Путь к главному (специализированному) входу в здание</b> |  |                   |                              |                      |          |  |                            |
|   | - ширина полосы движения<br>- при наличии площадок для разезда ИК (карманов)   | м                 | 2,0<br><br>Допустимо 1,2     | 2.0                  | К        |  | П.4.1.7. СП 59.13330.2012  |
|   | - указатели направления движения   |                   | наличие                      | +                    | К, О, Г  |  | П.4.1.3. СП 59.13330.2012  |
|   | - высота бордюра   | см                | 5                            | 5                    | С        |  | П.4.1.9. СП 59.13330.2012  |
|   | Съезды с тротуаров :<br>уклон<br><br>вблизи зданий и в затесненных местах  |                   | 1:12<br><br>Допускается 1:10 | 1:12                 |          |  |                            |
|   | Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание):<br>расстояние до объекта информации, опасного участка;<br>ширина тактильной полосы | см                | 80<br>50-60                  | нет                  | С        |  | П.4.1.10. СП 59.13330.2012 |
|   | Подсветка пути движения:<br>на высоте<br>с интервалом  | м                 | 0,3-0,4 от земли<br>2-3      | нет                  | С        |  | П.5.5 СП 35-105-2001       |

## Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |

|     |                                    |      |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная)                | есть |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный)                  | есть |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка             | нет  |  |  |  |  |  |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|---|-----------------------|------------|--------|--|
|   |                       | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию            | ДЧ-И                  |            |        |  |

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА

| №№  | Наименование элементов объекта      | Единицы измерения | Установленный норматив доступности                            | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | Мероприятия по адаптации: установка, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптации не подлежат | Ссылка на пункт нормативного документа |
|-----|-------------------------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------------------|---|--|
| п/п |                                     |                   |   |                      |                               |   |  |
| 1   | 2                                   | 3                 | 4   | 5                    | 6                             | 7   | 8                                      |
|     | <b>Крыльцо / входная площадка</b>   |                   |   |                      |                               |   |  |
|     | Габариты площадки: ширина X глубина | см                | не менее 140x200 или 150x185                                  |                      | К                             |   | П.5.1.3. СП 59.13330.2012              |
|     | Поручни (ограждение)                |                   | наличие   | +                    | К, О, С                       |   | П.5.1.2 СП 59.13330.2012               |
|     | Нескользкое покрытие                |                   | наличие   | +                    | Все категории                 |   | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012              |
|     | Навес                               |                   | наличие   | +                    | Все категории                 |   | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012              |
|     | <b>Лестница к входной площадке</b>  |                   |   |                      |                               |   |  |
|     | Ширина марша лестниц                | см                | Не менее 135  | 135                  | О,С                           |   | П.4.1.12. СП 59.13330.2012             |
|     | Уклон лестничного марша             |                   | Отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1:2 |                      | О                             |   | П.6.6. СП 118.13330.2012               |
|     | Высота ступени                      | см                | от 12 до 15   | 13                   | О,С                           |   | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012             |
|     | Ширина проступи                     | см                | от 35 до 40   | 40                   | О,С                           |   | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012             |

|  |   |    |   |         |         |  |                                   |
|--|---|----|---|---------|---------|--|-----------------------------------|
|  | Нескользящее покрытие   |    | наличие   | +       | О, С, Г |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012        |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)               | см | за 80-90 до лестниц   | -       | С       |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012        |
|  | Ширина рельефной тактильной полосы  | см | 30-50   | -       | С       |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012        |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней                              |    | наличие   | +       | С       |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012        |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема                   |    | наличие   | +       | О,С     |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012        |
|  | Поручни с двух сторон   |    | наличие   | +       | О, С    |  | П. 4.1.14 СП 59.13330.2012        |
|  | - высота поручней   | см | Допустимо 85-92   | 90      | О, С    |  | П. 6.16. СП 118.13330.2012        |
|  | - завершающие части поручней  | см | Не менее 30   |         | О, С    |  | П.5.3.3<br>ГОСТ Р 51261           |
|  | <b>Пандус</b>   |    | наличие   | +       |         |  |                                   |
|  | Ширина пандуса  | см | Не менее 100  | 120     | К       |  | П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | Параметры пандуса:<br>длина марша пандуса<br>уклон пандуса                          | см | Не более 900<br>Не круче 1:20 (5%)                                | 5%      | К       |  | П.4.1.14 СП 59.13330.2012         |
|  | Площадка на горизонтальном участке пандуса  | см | Не менее 150x150  | 200x150 | К       |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012         |
|  | Поручни с двух сторон:  |    | наличие   | +       | К,О     |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012         |
|  | - на высоте   | см | 70 и 90 (допустимо от 85 до 92)                                   | 70 и 90 | К       |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012         |
|  | -завершающие части поручней   | см | Длиннее пандуса на 30   |         | К, О    |  | П.5.2.3<br>ГОСТ Р 51261           |
|  | Нескользящее покрытие   |    | наличие   | +       | К,О,С   |  | П.4.1.16. СП 59.13330.2012        |
|  | Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой                     |    | наличие   | +       | С       |  | П.4.1.16. СП 59.13330.2012        |
|  | <b>Наружный подъемник</b> : вертикальный (В), наклонный (Н)                         |    | наличие   | +       | К       |  | П.4.1.14. СП 59.13330.2012        |
|  | <b>Тамбур</b>   |    |   |         |         |  |                                   |
|  | Габариты: глубина x ширина  | см | не менее 230x150 при реконструкции<br>допустимо от 150 до 180x200 |         | К       |  | П.5.1.7. СП 59.13330.2012         |
|  | <b>Двери</b> : распашные (Р), автоматические раздвижные (А)                         |    |   | Р       |         |  |                                   |
|  | - ширина дверного проема в свету  | см | не менее 120  | 120     | К       |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012         |
|  | - высота порога   | см | не более 1,4  | 1,4     | К,О,С   |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012         |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата) |    | наличие   | +       | С       |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012         |
|  | Размер маркировки   | см | Не менее 10 x 20  | 10x20   | С       |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012         |
|  | Расположение маркировке на полотне двери  | см | Не ниже 120<br>не выше 150 от земли                               | 130     | С       |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012         |

Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |

|     |        |      |  |  |  |  |  |
|-----|--------|------|--|--|--|--|--|
| 2.5 | Гамбур | есть |  |  |  |  |  |
|-----|--------|------|--|--|--|--|--|

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|---|-----------------------|------------|--------|--|
|   |                       | N на плане | N фото |  |
| Вход в здание                               | ДЧ-И                  |            |        |  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа к зоне оказания услуги)

| №№ п/п | Наименование элементов объекта   | Единицы измерения | Установленный норматив доступности   | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Ссылка на пункт нормативного документа |
|--------|--|-------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|--|
| 1      | 2  | 3                 | 4  | 5                    | 6                             | 7  | 8                                      |
|        | <b>Коридоры/холлы</b>  |                   |  |                      |                               |  |  |
|        | Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении  | см                | <b>не менее 150<br/>не менее 180</b>   | 140                  | К                             |  | П.5.2.1.<br>СП 59.13330.2012           |
|        | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью   | см                | <b>Не менее 120</b>  |                      | К,О,С                         |  | П.5.2.2.<br>СП 59.13330.2012           |
|        | <b>Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):</b>   |                   | <b>наличие</b>   | +                    | К, О                          |  | П. 5.2.6.<br>СП 59.13330.2012          |
|        | Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях   | см                | <b>Выступ - не более чем на 10 ;<br/>высота - от 70 до 210 от уровня пола.</b> | -                    | К,С                           |  | П.5.2.7.<br>СП 59.13330.2012           |
|        | Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку   | см                | <b>Не менее 90</b>   | 130                  | К,О,С                         |  | П.5.2.4.<br>СП 59.13330.2012           |
|        | Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной  |                   | <b>наличие</b>   | -                    | С                             |  | П.5.2.4.<br>СП 59.13330.2012           |
|        | <b>Лестницы (вкладка при наличии нескольких лестниц)</b>   |                   |  |                      |                               |  |  |
|        | Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | см                | не менее 135<br>не менее 120<br>не менее 90                                    | 120                  | О,С                           |  | П. 6.9. СП 118.13330.2012              |

|  |   |    |   |     |                                |  |                                  |
|--|---|----|---|-----|--------------------------------|--|----------------------------------|
|  | Нескользящее покрытие   |    | наличие   | +   | О,С                            |  | П.5.2.9.<br>СП13330.2012         |
|  | Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)        | см | за 60 до лестниц, дверей, поворотов               | -   | С                              |  | П.5.2.3.<br>СП59.113330.2012     |
|  | Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними  |    | наличие   | -   | С                              |  | П.5.2.12<br>СП 13330.2012        |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема   |    | наличие   | +   | С                              |  | П.5.2.9.<br>СП 59.13330          |
|  | Поручни с двух сторон   |    | наличие   | -   | О,С                            |  | П.5.2.15<br>СП 59.13330.2012     |
|  | - высота поручней   | см | 90 (допустимо 85-92)                              |     | О,С                            |  | П.5.2.15.<br>СП 59.13330.2012    |
|  | - высота поручней (в детских учреждениях)   | см | 50 и 90   |     | Дошкольники<br>нач.школа,      |  | п.6.17 СП 118.13330.2012         |
|  | - высота ограждений лестниц (в детских учреждениях)   | см | Не менее 120<br><br>150-180                       | 120 | Дошкольники<br>нач. школа<br>У |  |                                  |
|  | - завершающие части поручней  | см | Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33) | 16  | О,С                            |  | П5.2.10.<br>СП59.13330.2012      |
|  | - пандусы :<br>высота одного подъема<br>угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см<br>угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см) | см | не более 80<br>1:20 (5%)<br>1:10 (10%)            | -   | К,О                            |  | П.5.2.13<br>СП 59.13330.2012     |
|  | <b>Лифты</b>  |    | наличие   | -   |                                |  |                                  |
|  | Габариты кабины (глубина X ширина)  | см | 170 x150  |     | К                              |  | П.5.2.18.<br>СП 59.13330.2012    |
|  | - ширина дверного проема  | см | не менее 80                                       |     | К                              |  | П.5.2.1 . ГОСТ Р<br>51631 -2008  |
|  | - ширина дверного проема для новостроек   | см | не менее 95                                       |     | К                              |  | П.5.2.18<br>СП 59.13330.2012     |
|  | - поручни на высоте от пола   | см | 90-92,5   |     | О                              |  | П.5.3.2.1 ГОСТ Р<br>51631 Р-2008 |
|  | Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже  |    | наличие   |     | С,Г                            |  | П.5.2.20.<br>СП 59.13330.2012    |

Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|---|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |   | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или                              |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

|     |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
|     | подъемник)                                |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь                                     |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |  |  |  |  |  |  |

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|--|-----------------------|------------|--------|--|
|  |                       | N на плане | N фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И                  |            |        |  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта  | Единицы измерения | Норматив            | Фактическая величина | Для категорий МГН* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания                    |
|---------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| 1                         | 2   | 3                 | 4                   | 5                    | 6                  | 7  | 8                             |
|                           | <b>Обслуживание через окно/прилавок</b>   |                   |                     | -                    |                    |  |                               |
|                           | Высота рабочей поверхности  | см                | <b>Не выше 85</b>   |                      | К                  |  | П.7.1.9<br>СП 59.13330.2012   |
|                           | Ширина зоны обслуживания  | см                | <b>Не менее 100</b> |                      | К                  |  | П.7.1.9<br>СП 59.13330.2012   |
|                           | Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций) | наличие           | <b>Не менее 1</b>   |                      | Г                  |  | П.8.2 ГОСТ Р 51671-2000       |
|                           | <i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>               |                   |                     |                      |                    |  |                               |
|                           | <b>Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты)</b>                          | ед.               | Не менее 1          | -                    |                    |  |                               |
|                           | Площадь кабинета: для индивидуального приема на два рабочих места                 | кв.м.             | <b>12<br/>18</b>    |                      | К                  |  | П.7.1.13.<br>СП 59.13330.2012 |
|                           | Стол с высотой рабочей поверхности  | см                | <b>не выше 85</b>   |                      | К, О               |  | П.7.1.9<br>СП 59.13330.2012   |
|                           | <i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>                    |                   |                     |                      |                    |  |                               |
|                           | <b>Обслуживание с перемещением по маршруту</b>                                    | ед.               |                     | -                    |                    |  |                               |
|                           | <b>Предприятия торговли</b>   |                   |                     |                      |                    |  |                               |
|                           | Ширина полосы движения  | см                | <b>120</b>          |                      | К, О               |  | П.5.2.2.                      |

|  |   |         |                                 |  |         |  |                               |
|--|---|---------|---------------------------------|--|---------|--|-------------------------------|
|  |   |         |                                 |  |         |  | СП 59.13330.2012              |
|  | Оборудование (стеллаж, прилавок):<br>высота<br>глубина  | см      | <b>80<br/>не более 50</b>       |  | К       |  | П.7.4.1.<br>СП 59.13330.2012  |
|  | Кабины для переодевания ,примерочные кабины со свободным пространством  | см      | <b>Не менее 150x150</b>         |  | К       |  | П.7.1.14<br>СП 59.13330.2012  |
|  | Доступный расчетно-кассовый пост  | наличие | <b>Не менее 1</b>               |  | К,О,Г,С |  | П.7.4.2<br>СП 59.13330.2012   |
|  | Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата  | см      | <b>Не менее 110</b>             |  | К,О     |  | П.7.4.2<br>СП 59.13330.2012   |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i> |   |         |                                 |  |         |  |                               |
| <b>Предприятия питания</b>                                     |   |         |                                 |  |         |  |                               |
|  | Площадь обеденного зала   | кв.м.   | Не менее 3 на 1 место           |  | К, О,С  |  | П.7.4.5.<br>СП 59.13330.2012  |
|  | Ширина прохода около прилавков  | см      | Не менее 90                     |  | К,О,С   |  | П.7.4.7.<br>СП 59.13330.2012  |
|  | Высота стола (не менее одного)  | см      | 65-70                           |  | К       |  | П.7.4.7.<br>СП 59.13330.2012  |
|  | Ширина прохода между столами  | см      | 120                             |  | К,О,С   |  | П.7.4.7.<br>СП 59.13330.2012  |
|  | Стойка бара:<br>ширина столешницы<br>высота столешницы  | см      | 160<br>85                       |  | К       |  | П.7.4.7.<br>СП 59.13330.2012  |
|  | <b>Зрительный зал</b>   | ед.     |                                 |  | К, О    |  |                               |
|  | Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах:<br>50-75 мест в зале<br>76-100 мест в зале<br>101-150 мест в зале<br>151-200 мест в зале<br>201-300 мест в зале<br>301-400 мест в зале<br>Свыше 400 | ед.     | 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 |  | К       |  | П.7.6.15.<br>СП 59.13330.2012 |
|  | <b>Спортивные трибуны</b>   |         |                                 |  |         |  |                               |
|  | Доля мест для инвалидов на зрительских трибунах   | %       | Не менее 1,5                    |  | К       |  | П.7.5.1.<br>СП 59.13330.2012  |
|  | Ширина прохода (свободного пространства) между рядами, где сидят ИК   | см      | 160                             |  | К       |  | П.7.5.3.<br>СП 59.13330.2012  |

Заключение по зоне:

| N<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные нарушения и замечания |                                     | Работы по адаптации объектов |            |
|----------|--|------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|
|          |  | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото | Содержание                       | Значимо для<br>инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 4.1      | Кабинетная форма обслуживания                      |                  |               |           |                                  |                                     |                              |            |
| 4.2      | Зальная форма обслуживания                         |                  |               |           |                                  |                                     |                              |            |
| 4.3      | Прилавочная форма обслуживания                     |                  |               |           |                                  |                                     |                              |            |



|     |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания           |  |  |  |  |  |  |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|---|-----------------------|------------|--------|--|
|   |                       | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов                 |                       |            |        |  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## 5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта   | Единицы измерения | Норматив                   | Фактическая величина | Для категорий МГН* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания                                 |
|---------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--|--|
| 1                         | 2  | 3                 | 4                          | 5                    | 6                  | 7  | 8  |
|                           | <b>Санузел:</b><br>для административных, медицинских, соучреждений;<br>в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа;<br>для предприятий торговли площадью более 150 кв.м. |                   | <b>наличие обязательно</b> | +                    | К,О,С              |  | П.5.40,<br><br>П.5.42<br>СП 118.13330.2012 |
|                           | Знак доступности помещения на высоте   | см                | Наличие 135                | -                    | К, О,С,Г           |  | П.5.3.6.<br>СП 59.13330.2012               |
|                           | Ширина дверного проема   | см                | <b>Не менее 90</b>         | 90                   | К                  |  | П.5.3.3.<br>СП 59.13330.2012               |
|                           | габариты доступной кабины в общей уборной  | см                | <b>Не менее 165 x 180</b>  | 170x190              | К                  |  | П.5.3.3.<br>СП 59.13330.2012               |
|                           | -опорные поручни*  |                   | <b>наличие</b>             | -                    | К, О               |  | П.5.3.3.<br>СП 59.13330.2012               |
|                           | Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)   |                   | <b>наличие</b>             | -                    |                    |  | П.5.3.6.<br>СП 59.13330.2012               |
|                           | <b>Душевые кабины (для стационарных учреждений здравоохранения, физкультурно-оздоровительных учреждений, помещений с временным проживанием)</b>  |                   | наличие                    | -                    |                    |  |  |
|                           | Габариты кабины:<br>открытые со сквозным проходом<br>закрытые  | см                | 120 x 90<br>180-180        | -                    | К                  |  | П.5.3.7<br>СП 59.13330.2012                |
|                           | Габариты поддона   |                   | Не менее 90x150            | -                    | К                  |  | П.5.3.5.<br>СП 59.13330.2012               |
|                           | - опорные поручни*   |                   | наличие                    | -                    | К,О                |  | П.5.3.5.                                   |

|  |   |    |  |   |     |                              |
|--|---|----|--|---|-----|------------------------------|
|  | - откидное сиденье на высоте                              | см | 48   | - | К,О | СП 59.13330.2012<br>П.5.3.5. |
|  | - наличие ручного душа                                    |    |  | - | К,О | СП 59.13330.2012<br>П.5.3.5. |
|  | <b>Гардеробные:</b>                                       |    |  | - |     | СП 59.13330.2012<br>П.5.3.3. |
|  | - высота расположения индивидуального шкафчика для одежды | см | не выше 130<br>от пола                     | - | К   | СП 59.13330.2012<br>П.7.5.19 |
|  | -длина скамьи<br>- ширина скамьи<br>- высота скамьи       | см | не менее 300<br>не менее 70<br>не более 50 | - | К   | СП 59.13330.2012<br>П.7.5.16 |
|  | - ширина прохода между скамьями                           | см | Не менее 180                               | - | К   | СП 59.13330.2012<br>П.7.5.16 |

\* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

Заключение по зоне:

| N<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------|--|------------------|---------------|-----------|----------------------------------|--|------------------------------|------------|
|          |  | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото | Содержание                       | Значимо<br>для инвалида<br>(категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 5.1      | Туалетная комната                                  |                  |               |           |                                  |  |                              |            |
| 5.2      | Душевая/ванная комната                             |                  |               |           |                                  |  |                              |            |
| 5.3      | Бытовая комната<br>(гардеробная)                   |                  |               |           |                                  |  |                              |            |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение    |           | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|---|-----------------------|---------------|-----------|--|
|   |                       | N на<br>плане | N<br>фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений           | <b>ДЧ-И</b>           |               |           |  |
|   |                       |               |           |  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ помеще-ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта   | Единицы измерения | Норматив                                       | Фактическая величина | Для категорий МГН* | Мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания                           |
|----------------------------|--|-------------------|--|----------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| 1                          | 2  | 3                 | 4  | 5                    | 6                  | 7  | 8                                    |
|                            | <b>Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), текстофоны</b>  |                   | <b>наличие</b>                                 |                      | С                  |  |                                      |
|                            | <b>Визуальная информация на контрастном фоне</b>   |                   | <b>наличие</b>                                 |                      | С                  |  | П.5.5.4 ;5.5.6. СП 59.13330.2012     |
|                            | Размещение на высоте   | см                | <b>не ниже 150<br/>не выше 450<br/>от пола</b> |                      | К, С               |  | П.5.5.4<br>СП 59.13330.2012          |
|                            | Высота прописных букв  | см                | <b>не менее 7,5</b>                            |                      | С                  |  | П.6.8.3 ГОСТ Р51671                  |
|                            | <b>Указатели, пиктограммы:</b>   |                   |  |                      | С                  |  |                                      |
|                            | Размещение на высоте   | см                | <b>не более 250<br/>от пола</b>                |                      | К, С               |  | П. 6.12 ГОСТ Р51671                  |
|                            | Размер пиктограммы:<br>рядом с входом в общественные здания и сооружения;<br>на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*   | см                | <b>20 x 20<br/>10 X 10</b>                     |                      | Г,О,К              |  | П. 4.5.1.4.<br>ГОСТ Р 52131          |
|                            | <b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля</b>  |                   | <b>наличие</b>                                 |                      | С                  |  | П.6.16 ГОСТ Р 51671                  |
|                            | -высота размещения   | см                | <b>120-160</b>                                 |                      | С                  |  | П.6.18 ГОСТ Р51671                   |
|                            | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения)<br>Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа  |                   | <b>наличие</b>                                 |                      | С                  |  | П.7.1.8.<br>СП 59.13330.2012         |
|                            | <b>Надписи и знаки для идентификации кабинетов*</b>  |                   | <b>наличие</b>                                 | +                    |                    |  |                                      |
|                            | -высота размещения   | см                | <b>не выше 150</b>                             | 150                  | С                  |  | П.6.21.4 ГОСТ Р51671                 |
|                            | <b>Звуковая информация : система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.</b> |                   | <b>наличие</b>                                 |                      | С,Г                |  | П.5.5.6., 7.1.12<br>СП 59.13330.2012 |

\* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 6.1   | Визуальные средства                                |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

|     |                       |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 6.2 | Акустические средства |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства   |  |  |  |  |  |  |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|---|-----------------------|------------|--------|--|
|   |                       | N на плане | N фото |  |
| . Системы информации на объекте             | <b>ДЧ-И</b>           |            |        |  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Примечание:**

**Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями**